

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МУКП «СКС»

МО «Свердловское городское поселение»

И.Ю. Данилов

2020 г.



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК 110-70°

Температура наружного воздуха	Температура воды к потребителю	Температура воды от потребителя
Свыше +2	70	51
2	70	51
1	71	52
0	72	53
-1	74	53
-2	75	54
-3	77	55
-4	78	56
-5	80	56
-6	81	57
-7	83	58
-8	84	58
-9	86	59
-10	87	60
-11	89	60
-12	90	61
-13	92	62
-14	93	62
-15	95	63
-16	96	64
-17	98	64
-18	99	65
-19	101	66
-20	102	66
-21	104	67
-22	105	68
-23	107	68
-24	108	69
-25	109	69
-26	110	70

Главный инженер

Кучияш А.С.