

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МУКП «СКС»

МО «Свердловское городское поселение»

И.Ю. Данилов

2020 г.



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК 95-70°

Температура наружного воздуха	Температура воды к потребителю	Температура воды от потребителя
8	41	34
7	42	35
6	44	37
5	46	37
4	48	38
3	49	39
2	52	41
1	53	42
0	55	43
-1	57	45
-2	58	46
-3	60	47
-4	62	48
-5	64	49
-6	65	50
-7	67	50
-8	68	51
-9	70	52
-10	71	53
-11	73	54
-12	74	55
-13	76	56
-14	78	57
-15	79	58
-16	81	59
-17	82	60
-18	84	61
-19	85	62
-20	87	63
-21	88	64
-22	90	65
-23	91	66
-24	93	67
-25	94	68
-26	95	69

Главный инженер

Кучияш А.С.