


«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер МУКП

«Свердловские коммунальные системы»


 _____ А.В. Саукова

01.10.2013г.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК 95-70

Температура наружного воздуха	Температура прямой воды	Температура обратной воды
8	40	34
7	41	35
6	43	37
5	45	37
4	46	38
3	47	39
2	51	41
1	52	42
0	53	43
-1	55	45
-2	57	46
-3	58	47
-4	59	48
-5	62	49
-6	63	50
-7	65	50
-8	66	51
-9	67	52
-10	69	53
-11	70	54
-12	72	55
-13	73	56
-14	75	57
-15	76	58
-16	77	59
-17	80	60
-18	81	61
-19	82	62
-20	83	63
-21	84	64
-22	85	65
-23	86	66
-24	87	67
-25	88	68
-26	89	69
-27	91	69
-28	93	69
-29	95	70

Согласовано:



С.В. Федоров,

Начальник отдела сбыта